

901-5-32С

**УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ВОДОНАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ БАШНИ**

Заводского изготовителя (системы Рожновского)

ёмкостью 50 м³ высотой опоры 18 м.

для районов с сейсмичностью 7-8.9-баллов

состав проекта :

Альбом I - Пояснительная записка Архитектурно-строительные, технологические чертежи и чертежи по автоматизации.

Альбом II - Чертежи КМД для заводов изготавителей.

-Альбом III - Сметы.



**РАЗРАБОТАН
проектным институтом
Таджикгипросельхозстрой**

Лісічія: АММП № 041764 дин 02.04.13 р.01		Beneficiar: UNDP Moldova	
Director	Sorocan G.	07 - 17 - A - 2	SRL "Hidropject" or. Chișinău
Verificat	Tuluc E.		
Effectuat	Mihu M.		Reparația capitală a sistemului de alimentare cu apă și îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădinița de copii din s. Novosiolovca, r-nul Taraclia.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ		"Таджикгипросельхозстроем"	приказ N -82 от 9 августа 1976 г.

ПОЕСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая часть

Типовой проект унифицированных водонапорных стальных башен заводского изготовления ёмкостью баков 45-25,50м³ с водозаполнённой опорой высотой 12-15,18м (башни системы Рожновского с использованием авторского свидетельства на изобретение № 121556/ разработан и проинсельхозом и ЦНИИЭП инженерного оборудования по планом типового проектирования Главсельстрой-проекта Минсельхоза СССР и Госгражданстроя при Госстрое СССР /.

Здание институту ЦНИИЭП инженерного оборудования утверждена 1 сентября 1971 г. Минсельхозом СССР и Монводхозом СССР.

Здание институту ЦНИИЭП инженерного оборудования утверждена 23 февраля 1972 г. Управлением инженерного оборудования насилийных мест Госгражданстроя.

Для строительства районах с расчетной сейсмичностью 8баллов произведен переработка типового проекта институтом "Таджикгипросельхозстрой" согласно плана типового проектирование на 1974-75г.

Здание на переработку институту утверждена 26 ноября 1973г. Госстроем Таджикской ССР.

Проект состоит из 3-х альбомов. Альбом I предназначен для строительных организаций, содержит чертежи и указания, необходимые для сборки на монтаже и сборки частей башни.

Альбом II состоит из рабочих чертежей и пред назначен для заводского изготовления серийных партий стальных башен выполненных конструкторским бюро Оршанского трактороремонтного завода Республиканского объединение "Белсельхозтехника" и с учетом замечаний испытаниям опытных образцов башен проезведен в 1971-72г. Подольской государственной машиностроительной станцией.

Унифицированные водонапорные башни предназначена для применения в системах сельскохозяйственного водоснабжения а также водопроводах небольших предприятий,

Приимечание-башня-должна-обесечиваться-техническими-расчетами,-
принципиальный-проект-зарегистрируется-учитывая-что-в-
значимый-период-резервный-запас-ведь-может-умножаться-на-величину-объема-

образовавшегося-шда-в-неустановленной-башне,- поэтому следует применять
установленной-башни-и-и-местный-обогрев-её-опоры.

По типовому проекту унифицированные башни могут изготавливаться потребителями в своих мастерских,

В альбоме I приведены чертежи на все необходимые монтажные узлы, При заказах заводу-изготовителю маркировку башни обозначать следующим образом например: БР-25УС-12-1, что значит: башня Рожновского, ёмкостью бака 25м³, унифицированная, сейсмическая, высотой 12м .

Цифре "1"-и- "2"-должны-в-зависимости-от-высоты-башни .
Аналогично для башен ёмкостью 50м³ и диаметром 1220мм высотой 15м добавлять цифру "1" т.е. БР-50УС-15-1,-высотой-18м.-цифру "2"-
БР-50УС-18-2-

Область применения

Унифицированные водонапорные стальные башни расчитаны для строительства в районах со следующими характеристиками:

а) сейсмичность -7, -8, -9-баллов
б) грунты в основании однородные с характером см. п. 1

в) расчетная зимняя температура воздуха -16С°

г) вес снегового покрова 50кг/м³ (IV климатический район)
д) склонной напор ветра 30кг/м² (IV климатический район)

Если при привязке проекта-некоторые-данные-будут-отличаться-от-
записанных-они-следует-принимать-они-фундамента-

Конструктивные решения

Водонапорная башня состоит из бака и опоры, состоящим из частей длиной по 6 и 9м.

Баки различных ёмкости имеют один унифицированный диаметр 3020мм Диаметр водозаполненной опоры меняется следующим образом:

бак ёмкостью 15м³, высота-башни-12м,-диаметр-1220мм

-бак ёмкостью 25м³, высота-башни-12.15м,диаметр-1220мм

По данным инженерно геологических изысканий выполненных на площадке обнаружены суглинки непрессочные с характеристиками :
p=2.01г/см³, C=25.0кПа, =19°, E=17МПа

Adoptat	07 - 17 - А - 2	
Verifier	Тихон Е.	
Effectuat	Михаил М.	



Пояснительная записка	Типовой проект 901-5-32с	Альбом	Лист П3-1

-бок ёмкостью 50м³, высота опоры - 15 и 18 м -диаметр 1220мм;
 -бак ёмкостью 50м³, высота опоры 18м -диаметр 2000мм;
 -башня-консоль ёмкостью 160м³, высотой 25м, котерой
 используется ведущий-частичный-крепежный. Башня-крепежная-составляется-
 №3-2-ж-честей длиной-но-12,5м. Стальной бак сваркой цилиндрической
 формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной)
 в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крыша приви-
 ривается на заводе к цилиндрической стенке бака и является дио-
 фрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк.
 На внутренних стенах бака приварены скобы - лёдоудержатели.
 Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением.
 В-альбоме+данн-вариант-врачанческая-п-еетнич-внутри-башни-пре-
 дусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очист-
 ки и ремонте башни.

На высоте 3,4м от уровня земли опора снабжена герметическим
 смотровым люком. Рёбра жесткости могут служить так же для
 устройства временного деревянного настила во время производство
 монтажных и ремонтных работ.

Башни своих днищем крепятся сваркой к закладным пластинам,
 закреплённым в фундаменте. К одной из этих пластин приваривается
 нижняя часть шарнира для подъёма башни. Для подъёма башни ме-
 тодом поворота её на шарнире фундамента использовано предложе-
 ние Рожновского.

Нижняя часть шарнира приваривается к нижней обечайке опоры
 через накладку.

Для ускорения строительства рекомендуется производителю строи-
 тельных работ изготовить закладные детали своими силами.
 Фундаменты башен запроектированы из монолитного бетона кл. В12.5
 марки-150, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основа-
 ния.

Нижняя часть опор обсыпается землёй на высоту 2,45м.
 Откосы насыпи укрепляются обернковой или травосеянием.

Для подёма на насыпь устраивается деревянная лестница. Под
 высоком переливной трубы в насыпи устраивается бетонный
 лоток для защиты от размывания.

Технологическая часть

Оборудование башни состоит из напорно-разводящего трубопровода, переливной и спускной труб. От насосной станции по трубопроводу вода поступает в нижнюю часть опоры башни. Этот же трубопровод служит для отвода воды из башни к потребителям. Переливная труба заканчивается на наивысшем уровне воды в баке. Для возможности полного опорожнения башни при промывках и ремонтах, от нижней части опоры покладывается спускная гравезовая труба.

Для размещения необходимого оборудования рядом с башней устраивается колодец, в котором на водопроводе и спускной трубе устанавливается задвижки с ручным приводом, о конец переливной трубы выпущен над земляной обсыпкой на высоте 3,2м от уровня земли. От колодца спускная труба отводится с разрывом струи в водосток или открытый кювет. Монтаж трубопроводов производится на сварке.

Для возможности использования башни при пожаротушении и отбора проб воды на напорно-разводящий трубопровод установленливается стояк диаметром 70мм с двумя запорными вентилями и двумя соединительными головками.

Заполнение ствала башни водой даёт возможность понижаться горизонту воды от максимального уровня в баке до подошвы опоры башни, что создаёт резервный запас воды, расходуемой при прекращении подачи электроэнергии.

Использование резервного запаса воды может осуществляться следующими способами:

- С уменьшающимся по мере расходования воды напором например, для использования в овтопоилках для стока и птицы или при водоразборе населением воды в ведра из уличных колонок;

Adoptat	07 - 17 - А - 2
Verifierat	Тылиц Е.
Efectuat	Миху М.



1975г.	Унифицированные водонапорные стальные башни зовадского изготавления ёмкостью 15,25,50м ³ высотой опорой 12,15,18м	Пояснительная записка	Типовой проект 901-5-32с	Альбом	Лист Г3-2
--------	--	-----------------------	--------------------------	--------	-----------

б) с помощью мотопомпы и передвижных ёмкостей для подвоза воды к местам пользования (полевые станы; летние посты на объекты, где временно остановились насосы, подающие воду из водоисточников; на пожаротушение и.т.д.) . Для применения всосывающих рукавов мотопомпы, в колодце при башне предусмотрителные головки диаметром 50мм;

в) с помощью специального насоса усилителя напора, например типа 2к-в, установленного в отдельном колодце, для подачи воды в сеть дополнительного расстояния, поддаваемому от артскважины, включением насоса производится при отключенной от сети башни.

Отделочные работы

Наружную окраску башни, цилиндрической опоры и других комплектующих деталей рекомендуется производить одним из следующих видов покрытий: лаком БТ-177 в два слоя без грунта или масленой краской (2 слоя) ; перхлорвиниловой эмалью в два слоя по грунту ХС-010. Каждые 3-4 года окраска возобновляется. Внутренняя поверхность может быть покрыта материалами, разрешаемыми к применению в практике питьевого водоснабжения ГОЭУ Минздрава СССР. Рекомендуется железный сурик на олифе.

Перед окраской башен с их поверхности должна быть удалена околина, ржавчина, жировые пятна и другие загрязнения. Предварительно окрашенная на заводе башня поставляется на место монтажа.

Нагрузки и расчет конструкции

Расчет башен с учетом сейсмического воздействия произведен по первому предельному состоянию (по несущей способности) в соответствии со СНиП II-12-69. (строительство в II-7-8ч. II сейсмических районах Нормы проектирования).

Классификация нагрузок и значение коэффициентов перегрузок принятые по СНиП II-6-74 (Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования) . 2.01.04-85

Расчетное значение сейсмической силы S_{ik} , приложенной в центре бака определяем по формуле $S_{ik}=Q_{ik} k_{ik}$ (СНиП II-A-7-81 12-69-II-24) .

Коэффициент динамичности вспледствии сравнительно малого затухания колебаний увеличивается в 1.5 раза (СНиП II-A-12-69-II-25) Опора расчитывалась как замкнутая круговая цилиндрическая оболочка на различные комбинации нагрузок, в том числе как в нецентрическом сжатый элемент с учетом двухстороннего напряженного состояния, возникающего эффекта. Коэффициент условий работы $\mu=0.9$, (табл.9* п.5 СНиП II-B 3-72) 23-81

Проверялось опоры как внецентрического элемента и как замкнутой круговой оболочки, равномерно сжатой параллельно образующим (СНиП II-B-3-72-п.п4.20 и 6.17*) 23-81

Башня проверялась на апракидование, коэффициент устойчивости из следующих видов покрытий: лаком БТ-177 в два слоя без грунта или масленой краской (2 слоя) ; перхлорвиниловой эмалью в два слоя по грунту ХС-010. Каждые 3-4 года окраска возобновляется. Внутренняя поверхность может быть покрыта материалами, разрешаемыми к применению в практике питьевого водоснабжения ГОЭУ Минздрава СССР. Рекомендуется железный сурик на олифе.

Расчет конструкции башен произведен с учетом требований СНиП II-74-72-68-и-72 т.е. расчетная сейсмичность водонапорной башни-при расчете принимается башни-же сейсмичности строительной тепло-щадки. При превышении водонапорной башни для строительных площа-док сейсмичность башни-же сейсмичность-8 ба-ндов, оналогично для районов 7-8 баллов принимать башню сейсмич-ностю 7-8 баллов.


При превышении фундаменты необходимо откорректировать в соответствии с базовыми инженерно-геологическими изысканиями площа-дки строительства. Корректировку производить в соответствии с главами СНиП II-15-74 и пункты 14,38; 14,46; 14,47 СНиП II-31-74 Мероприятия по организации труда и техники безопасности а также рекомендации по организации строительных и монтажных работ отмечены на листе ПР-1

Adoptat	07 - 17 - A - 2
Verificat	Tulcs E.
Efectuat	Mihu M.



1975г.	Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления ёмкостью 15,25,50м ³ высотой опорой 12,15,18м
Пояснительная записка	Типовой проект 901-5-32с

Альбом | Лист П3-3



Рецептура колеров (масляная краска и БТ177 ГОСТ 5631-70)

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| ① Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 | ③ Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 | ⑤ Красный цвет
сурик железный (красный)
100.0 | ⑦ Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 | ⑨ Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 |
| ② Красный цвет
сурик железный
(красный)
100.0 | ④ Голубой цвет
окись хрома
Ультрамарин
Белила цинковые 50.0 | ⑥ Голубой цвет
окись хрома
Ультрамарин
Белила цинковые 50.0 | ⑧ Желтый цвет
охра темная
Крем желтый
Белила цинковая 40.0 | ⑩ Желтовато зеленоватый цвет
охра
окись хрома
кром лимонный
Белила цинковая 27.0 |
| ⑪ Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 | ⑬ Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70 | | | |
| ⑫ Зеленый цвет
Ультрамарин
Охро светлая
Белила цинковая 50.0 | ⑭ Красный цвет
сурик железный (красный)
100.0 | | | |

Примечание

- 1.Башни с утеплением и обшивкой волнистой листовой сталью окрашиваются онологично.
- 2.Данный лист без изменения из типового проекта 901-5-29 "Л.АС-4" разработанного "Гипронисельхозом"

Adoptat	07 - 17 - А - 2
Verifierat	Тулиц Е. Mihai M.
Efectuat	Михай М.

1975г. Унифицированные водонапорные стальные башни зовадского изготовления ёмкостью 15,25,50м³ высотой опоры 12,15,18м




Фасады


Типовой проект 901-5-32с	Альбом	Лист АС-1
-----------------------------	--------	--------------

Унифицированные баки водонапорных башен М 1:1000


Башня V=25м³




Башня V=50м³




Башня V=15м³




Башня V=25м³




Башня V=50м³



Башня V=15м³




A-A M 1:20



III

Шарнир поворота башни М 1:10



Б

Примечание


1. Раскладку закладных пластин в фундаменте см. лист АС-7 детали см. альбом II мост.пр.та.
2. Воздушную трубу варить к лопаткам хомута переливной трубы.
3. В узле VI дан вариант для башен с V бака -50м³ и диаметром 1220мм.
4. данный лист применен без изменений из ти.п.№901-5-29 л. АС -6 разработанного "Гипронисельхозом"

Adoptat	07 - 17 - А - 2
Verificat	Tuluc E.
Effectuat	Mihu M.


ВИД Б
М 1:10



V
M 1:2




VI
M 1:2



VII
M 1:2

ВИД Б-Б М 1:10

Для башен V бака 50м³
с диаметром 1220мм






1975г. Унифицированные водонапорные стальные башни зовадского изготовления ёмкостью 15,25,50м³ высотой опорой 12,15,18м

Общий вид башни. Узлы. Детали Типовой проект 901-5-32с Альбом I Лист АС-2

Спецификация сборных железобетонных
коструктивных элементов замороженных
на листе АС-7

Схема расположение башни



Наимен. констр. элемент:	Услов марка по проект	Рабочая мар- ка по ГОСТ серии	Кол. шт.	Масса т	Лист проекта
Плита пок- рытия кол.	—	ПЗ	6	0,085	2.110-1!!!!!!

Adoptat	07 - 17 - А - 2
Verificat	Tuluc E.

Примечание

1. При применение данного листа руководствоваться пунктами 14,38; 14,46; 14,47 СНиП II -31-74
2. Просадочные свойства грунтов устранить путем создания непосредственно под подошвой фундамента трунто-вой подушки толщиной 2,0м с последующим предохранением грунтов в основании от замачивания путем отвода поверхностных вод.

3. Для подготовки основания под фундамент водонапорной башни необходима:
а) открыть котлован склоном откосов 0,6 и размером

- дна указанными на данном листе;
б) произвести отсыпку грунта в подушку способом послойного (Нслоя=20см) уплотнения котками толщиной 2м. Грунты применять для подушки местные суглинки без твердых включений и строймусора с оптимальной влажностью на границе раскатывания ($ws=wpr$). При влажности грунта применяемого для возведения подушки ниже оптимальной более чем на 3% (в абсолютном значении) должно производиться до уплотнение до оптимальной влажности. После уплотнения каждого слоя необходимо проверять качество работ.

- Плотность грунта (объемная масса скелета) должна быть $> 1,7 \text{ т/м}^3$

- Обратную засыпку грунта фундаментов производить ежедневно-возделенно-

4. Верхний стой подушки необходиимо пропитать битумом

5. Работу по устройству грунтовых подушек необходимо производить с требованиями. Указания по устройству грунтовых подушек и обратных засыпок котлованов на просадочных грунтах СНиП 2.02.04-83.

6. Вокруг башни на насыпи устроить осфальтобетонную отмостку шириной 3,0м

7. В трубе д=150мм по всей верхней полуповерхности просверлить отверстие д=30мм в шахматном порядке.

8. Нанесение центрального и рабочих маркеров уничтожить при привязке.

9. Уклон для стока воды в сторону водосборного приямка создать за счет асфальта.


10. Обеспечить правильное размещение фундаментных работ по укреплению грунтовых подушек и разметка наружные поверхности колодца затереть цементным раствором с добавлением житкого стекла и с железнением.

11. Внутренние поверхности обмазать горячим битумом за 2 раза




Типовой проект 901-5-32с	Альбом I	Лист АС-7
-----------------------------	-------------	--------------

Унифицированные водонапорные стальные
башни заводского изготовления емкостью
15,25,50м³ опоры 12,15,18м



- Указания к чертежу**
1. перед началом подъема водонапорная башня должна быть полностью собрана и заварена.
2. подъем башни производится в 2 этапа.
- 1 этап - при помощи автокрана (2) башня поднимается до 45° от горизонтальной плоскости
- II этап - из положения II до проектного положения башня ставится с помощью тракторов (2-х), связанных между собой тросом (6), перекинутым через ролик (4), который стропом крепится к башне. Перед подъемом башни произвести следующие работы:
- установить башню в шарнир,
 - раскрепить башню боковыми расчалками к якорям (5), которые должны располагаться по прямой, проходящей через ось шарнира,
 - к балку закрепить канат (7), который служит тормозным устройством вместе с трактором;
 - перед началом подъема для проверки исправности тягелажной оснастки поднять башню от земли на 150-мм выдержать так в течение 10-15 минут. Убедившись в исправности всех элементов тягелажа пройти дальнейший подъем. Движение гибкого тягового трактора должно быть строго прямолинейным, для чего его путь для тракториста указать кольшами;
 - регулировка движения боковых расчалок в процессе подъема не допускается. При отклонении башни от плоскости подъема следует отпустить башню и устранить неисправности в момент нахождения центра тяжести башни над осью вращения, следует быть внимательным для своевременного включения в работу тормозного устройства. Дальнейший подъем башни осуществляется благопаря отпусканию тормозного каната (7);
 - после установки башни в вертикальное положение закрепить ее на фундаменте с помощью шпилек и гаек. После чего разрешается демонтаж всей тягелажной оснастки;
3. к работе допускать только рабочих, проинструктированных, сдавших экзамен по технике безопасности, и имеющих удостоверение на право производства монтажных работ;
4. одновременное ведение работ на двух уровнях по одной вертикали запрещается;
5. при подъеме башни ни один человек не должен находиться ближе 30м от нее, а также в зоне гибкого тягового троса и расчалок;
6. работа при ветре более 5 баллов, дождей и снегопаде запрещается.



N	Наименование	Обозначение	Ед. изм	К-во	Примечание
1	Шарнир	Q=0тс	шт	1	
2	Кран	МТк-20	шт	1	2стрем-22м
3	Трактор	С-100	шт	1	
4	Ролик	Q=15тс	шт	3	
5	Якорь	Q=2тс	шт	1	
6	Канат	28.0-ТК-170-1	м	150	ГОСТ3083-77
7	Канат	30.0-ТК-170-1	м	50	ГОСТ3083-77
8	Канат	26.0-ТК-170-1	м	2x35	ГОСТ3083-77
9	Скобы	3 РК-05	шт	10	
10	Скобы	3 РК-04	шт	6	

Унифицированные подвесочные стальные
башни заводского изготовления
емкостью 15, 25, 50м³ высотой от 12, 15, 18, 0м
нагрузка на опоры 15, 25, 50, 60тс

Схема подъема башни

Лист
ППР-1

Типовой проект
901-5-32с

Альбом I