

poziția, num. de ordine	Descrierea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor, uzina producătoare	Tipul, marca utilajului	Unitatea de măsură	Masa, unit. de utilaj	Canti- tatea
<u>Наружное освещение</u>					
1.	Светильник наружного освещения IP54	РКУ-01	шт		1
2.	Лампа ртутная мощн. 125 Вт	ДРЛ-125	шт		1
3.	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой бронированный ГОСТ 16442-80 сеч. 3x4 мм ²	АВВГ-0,66	км		0,010
4.	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией сеч. 1,5 мм ²	ПВЗ-0,38	км		0,005
5.	Кронштейн	КС-1	шт		1
6.	Коробка клеммная IP54	У614	шт		1
?	Трубостойка (стальная труба)				
	водогазопроводная, легкая (70мм) ГОСТ 3262-75		м		4
	Водонапорная башня				
1	Коробка клеммная на 10 зажимов, IP54	У614	шт		1
2	Металлоулав одинкованный Ø20 мм (для защиты кабеля)	РЗ-У-Х-Ш 20	м		3
3	Сталь круглая Ø20 мм	ГОСТ 2590-71	м		28
4	Погружные электроды (датчики уровня) (компл. СУ)				
5	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией сеч. 1x1,5 мм ²	ПВЗ 3 -0,66	км		0,010
6	Кабель контрольный с алмазными				
	выими жилами сеч 4x2,5 мм ²	АКВВБ	км		0,020
?	Песок		м ³		1,3
				Foaia	
07 - 17 - A - 1, 2, 3 - AEE, SU				3	



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Название	Прим.
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Ведомость объемов работ	
5	Принципиальная схема питающей сети и распределительной сети	
6	Функциональная электрическая схема управления насосом	
7	План трасс: ЛЭП-0,4 кВ и КЛ-0,4/0,23 кВ	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
07-17-A-1,2,3 - АЕЕ.СУ	Спецификация оборудования	

Заказчику перед началом производства работ необходимо:

Проект согласовать со всеми заинтересованными лицами и организациями

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Л.спец.
------------	----------------	--------------	---------

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает основные критерии качества строительства, регламентируемые Законом о качестве в строительстве: А - прочность и устойчивость; Б - безопасность при эксплуатации; С - пожаро-безопасность и взрывобезопасность; Д - гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей среды; Е - терлогидроизоляцию и энергосбережение.

Гл.спец. *Рудой* /Рудой/



Spec. princ. Certificat N1126 din 18.09.2014

Licenta seria A MMII nr. 041764 din 02.04.2013г

Sch.	Cant.	Foai	Nº	Semn.	Data	Etapa	Foai	Foi
		Spec.princ.	Rudoi N.		04.17	PE	1	7
		Executor	Rudoi N.		-			

07 - 17 - A - 1, 2, 3 - AEE

Reparatia capitală a sistemului de alimentare cu apă si îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădina de copii din s. Novoseolovca, r-nul Taraclia

Alimentarea cu energie electrica.

Общие данные (начало)

"HIDROPROIECT" SRL
ot. Chișinău

Общие указания.

Проект электроснабжения *реконструкция* насосной станции над артезианской скважиной № 1, выполнен на основании следующих документов:

- задания на проектирование; задания смежных специальностей;

Проект предусматривает подключение к существующей

питающая сеть предусмотрена воздушной проводом марки СИП-4

По надёжности электроснабжения электроприёмники площадки относятся к потребителям III категории.

Расчетная мощность - 6,1 кВт;
Расчетный ток - 10,8 А;

Проектом предусмотрено управление насосом.

В автоматическом режиме управление погружным насосом артезианной осуществляется от проектируемой станции управления установленной в ШУ у артезианской скважины, посредством датчиков уровня в водонапорной башне поз.2 по ГП, которые соединены с проектируемой станцией управления контрольным кабелем.

Автоматическое управление в режиме водоподъема осуществляется в зависимости от уровня воды в водонапорной башне.

При отсутствии воды в водонапорной башне контакты "НУ" подают сигнал на включение насоса. При достижении водой "ВУ" поступает сигнал на отключение насоса. При опорожнении бака водонапорной башни цикл повторяется.

Защита двигателя от "сухого хода" предусмотрена с использованием датчиков уровня.

Наружное освещение территории насосной предусмотрено светильником марки РКУ-01 с лампой ДРЛ-125, устанавливаемым на проектируемой опоре; управление освещением в автоматическом режиме в зависимости от времени суток.

Аппаратура управления электроприводом насоса и наружным освещением устанавливается в шкафу ШУ.

Распределительные сети и сети управления от СУ к электродвигателю и датчикам предусмотрены кабелем *АКВ* и проводом марки ВПВ.

Учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен счетчиком в шкафу "BZUM-TF-01" устанавливаемым у артезианской скважины в ШУ.

Мероприятия по технике безопасности.

Предусмотрено повторное заземление защитного нулевого провода путем присоединения его к наружному контуру заземления, состоящему из вертикальных стальных электродов Ø 20 мм, соединенных между собой сталью Ø 20 мм.

Все открытые проводящие части электроустановок; доступные прикосновению человека и нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены путем присоединения к РЕ-проводнику согласно ПУЭ. В качестве нулевых защитных проводников используются специально проложенные провода и нулевые жилы кабеля и провода. В проекте принята система заземления типа TN-C-S. Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники предусмотрено в БЗУМе.


На вводе в артезианскую необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов согласно ПУЭ. Защита от заноса высокого потенциала по подземным и надземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в здание к заземляющему устройству.

К заземляющему устройству присоединяются металлические части строительных технологических конструкций.

Согласно РД34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений п.12 таб.1 и п.2.31 (категория молниезащиты - III) молниезащита водонапорной башни поз. предусматривается присоединением ее к контуру заземления, состоящему из двух вертикальных электродов ст.Ø 20 мм соединенных горизонтальным заземлителем ст.Ø 20 мм Глубина заложения контура не менее 0,5 м.

Все мероприятия, касающиеся монтажа, эксплуатации оборудования и зануления, должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", ПУЭ.

Все примененное электрооборудование, материалы и изделия должны быть сертифицированы в Республике Молдова.



Sch.	Cant.	Foia	Nº	Semn.	Data
Spec.princ.		Rudoi N.		<i>[Signature]</i>	04.12
Executor		Rudoi N.		<i>[Signature]</i>	-#
07 - 17 - A - 1, 2, 3 - AEE					
Reparatia capitală a sistemului de alimentare cu apă si îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădina de copii din s. Novoseolovca, r-nul Taraclia					
Alimentarea cu energie electrica.			Etapa	Foiaie	Foi
			PE	2	
Общие данные (продолжение)					
"HIDROPROJECT" SRL or. Chişinău					

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N	п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Количество	Примечание
		2. Освещение площадки			
1		Прокладка провода марки ПВ 3 сеч. 1,5 кв. мм	км	0,005	
2		Прокладка кабеля марки АВВГ-Т сеч. 3х4 кв. мм	км	0,01	
3		Установка светильника с ртутной лампой РКУ-01 на опоре ВЛ-0,4кВ Лампа ДРЛ мощностью 125 Вт	шт	1	
4		Установка кронштейна КС1 на опоре ВЛ-0,4кВ	шт	1	
5		Установка коробки клеммной У614	шт	1	
6		Монтаж арматуры для прокладки кабеля марки АВВГ-Т кронштейн СА-1500-1 / анкерный зажим РА 1500	шт	2/2	
7		Установка труестоюлки φ 70 мм L = 4м на щкафу ЦУ	шт	1	
		Водонапорная башня поз. 2 по ГП			
		Строительная длина траншеи КЛ-0,23 кВ	км	0,013	
1		Прокладка кабеля АКВВГ сеч. 4х2,5 мм ² в траншеи в тр. φ 25	км	0,015	
2		Устройство покрытия из песка в траншеи	м ³	1,3	
3		Установка коробки клеммной У614	шт	1	
4		Прокладка металлопровода φ 20мм	м	3	
5		Прокладка провода марки ПВ3 сеч. 1,5 кв. мм	км	0,01	КОМП. СО СТОИМ. ПОТОК
6		Установка погружных электродов (датчики уровня)	шт	3	
7		Устройство молниезащиты: контур заземления горизонтально ст. φ 20 мм	м	22	
		L=3м вертикально ст. φ 20 мм	шт	2	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N	п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Количество	Примечание
		I. Артскважина № 600			
1		Монтаж шкафа управления ШУ1ф-ма "ASCION PLUS" с установкой в нем.	шт	1	Т. 42-11-20
1а		Шкафа ввода и учета "ВЗУМ-ТФ-01" с рубильником ВР32-30 In=63А, с автоматом ВА47-29/3/0С In=20А, 1шт; с автоматом ВА47-29/1/4В In=4А, 1шт; с трехфазным счетчиком "ZM&I/0A сеч. 10х300 In=10, 60А; Станция управления погружным насосом "Поток-3-2К" мощностью 6,0кВт	шт	1	
1в		Корпус пластиковый КМГП2/на7 мод. с выключателем наерузки ВН32-1Р 20А In=20А-1шт; с сумеречным выключателем с фотореле In=5А-1шт	шт	1	
		Прокладка кабеля марки ВВГ сеч. 5х6 кв. мм	км	0,003	
2		Прокладка кабеля марки ВВГ сеч. 3х4,0 кв. мм	км	0,003	
3		Прокладка кабеля марки ВВГ сеч. 3х1,5 кв. мм	км	—	
4		Прокладка провода марки ВПВ сеч. 6 кв. мм	км	0,520	
5		Прокладка провода марки ВПВ сеч. 1,5 кв. мм	км	0,260	
6		Прокладка стальной водопроводной легкой трубы φ 25мм	м	—	ГОСТ 3262-75
7		Прокладка стальной водопроводной легкой трубы φ 40мм (для защиты кабеля)	м	5	ГОСТ 3262-75
		Прокладка металлопровода φ 25мм / φ 40мм	м	—	
8		Установка датчика сухого хода и манометра электроконтактного в артскважине	шт	1/1	
9		Устройство фундамента для установки шкафа управления, Бетон марки Б-7,5	м ³	0,25	
10		Устройство контура повторного заземления нулевого провода и выравнивание потенциалов			
		горизонтально ст. φ 20 мм	м	32	ГОСТ 2590-71
		L=3м вертикально ст. φ 20 мм	шт	3	ГОСТ 2590-71
		ПИТАЮЩИЕ СЕТИ			
		ВЛ-0,4 кВ			
1		Прокладка провода марки СИП-4 сеч. 4х16 мм ²	км	0,010	на сущ. влоте
2		Установка предохранителя SI 11.11 Inл.в-25 А	шт	3	




07 - 17 - А - 1, 2, 3 - АЕЕ

Reparatia capitală a sistemului de alimentare cu apă și îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădina de copii din s. Novoseolovca, r-nul Taraclia		Etapa	Foarte	Foi
Sch. Cant.	Foia	№	Data	
Spec. princ.	Rudoi N.		04.12	
Executor	Rudoi N.		-11-	
Ведомость объемов работ		"HIDROPROJECT" SRL or. Chișinău		

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Артекскажина №600 поз. ф.



КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Маркировка	ТРАССА	НАЧАЛО	КОНЕЦ	КАБЕЛЬ	
				ПО ПРОЕКТУ	ДЛИНА
		МАРКА	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	М	
K1	Станция управления насосом в ЩУ	АКВВБ	4x2,5кв.мм	20	
K2	Станция управления насосом в ЩУ	ВЛВ	2(1x1,5)кв.мм	130	
НО	ЩО в ЩУ	АВВГ-Т	3x4кв.мм	10	
H1	"ВЗУМ-ТФ-01" в ЩУ	ВВГ	5x16кв.мм	3	
H2	"ВЗУМ-ТФ-01" в ЩУ	ВВГ	3x4кв.мм	3	
H3	Станция управления насосом в ЩУ	ВЛВ	4(1x1,5)кв.мм	130	

Sch. Cant.	Foia	№	Semn.	Data
Spec. princ.	Rudoi N.			
Executor	Rudoi N.			

07-17-A-1, 2, 3-AEE

Reparatia capitală a sistemului de alimentare cu apă și îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădina de copii din s. Novoseolovca, r-nul Taraclia

Alimentarea cu energie electrica.


Принципиальная схема распределительной сети

"HIDROPROIECT" SRL
or. Chișinău



Etapa	Foiaie	Foi
PE	5	

Схема электрическая функциональная управления

Водонапорная башня проектируемая
поз. 2 по ГП.



Артскважина М 600
поз. 1 по ГП.



Поз. по схеме	Наименование	Кол-во	Примечание
	Шкаф ШУ		
СУ	Станция управления погружным насосом "Поток"	1	
	Аппаратура по месту		
	(Водонапорная башня поз. 2 по ГП)		
LE	Датчики уровня (ВУ; НУ; УО)	3	Комплектно с СУ
	Артскважина поз. 1 по ГП		
LE	Датчик сухого хода	1	Комплектно с СУ
М	Электродвигатель погружного насоса кВт	1	

Для управления погружным насосом предусматривается пуско-защитная аппаратура (СУ) обеспечивающей работу оборудования в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в водонапорной башне.

Станция управления "Поток" размещается в шкафу управления (ШУ) ф-мы "ASCOS PLUS", который устанавливается на бетонном фундаменте.

07-17-A-1, 2, 3-AEE			
Reparatia capitală a sistemului de alimentare cu apă si îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădinița de copii din s. Novoseolovca, r-nul Taraclia			
Sch. Cant.	Foaița №	Semn. Data	Etapa Foaițe Foi
Spec. princ.	Rudoi N.	09.17	PE 6
Executor	Rudoi N.		
"HIDROPROECT" SRL			or. Chișinău

