

Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare ( pentru utilajul de import, țara, firma )	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foi de anchetare	Unitate de măsură	Capacitatea	Masa, kg
1	Conductă din oțel zincat Ø100, δ=4.5mm	ГОСТ 3262-75	m	4.0	
2	- / - / - / - / - / - / - Ø80, δ=4.0mm	ГОСТ 3262-75	m	26.0	
3	- / - / - / - / - / - / - Ø50, δ=3.0mm	ГОСТ 3262-75	m	28.0	
4	- / - / - / - / - / - / - Ø15, δ=2.8mm	ГОСТ 3262-75	buc	6.0	
5	Teu sudat din oțel Ø100*50	ГОСТ 3262-75	buc	1	
6	- / - / - / - / - / - / - Ø100*15		buc	1	
7	- / - / - / - / - / - / - Ø50*50		buc	1	
8	Robinet antiincendiar cu mufă și racord Ø50		buc	2	
9	Cap mufă conexiune Ø50		buc	2	
10	Vană cu sferă și flanșe Ø100		buc	1	
11	- / - / - / - / - / - / - Ø80		buc	1	
12	- / - / - / - / - / - / - Ø50		buc	1	
13	Cot din oțel Ø100, 90°		buc	2	
14	Capăt flanșă Ø125		buc	-	
15	Racord compresiune cu flanșă Ø110x100		buc	1	
16	Cot PE, Ø110, compresiune 45°		buc	2	
17	- / - / - / - / - / - / - Ø63, compresiune 45°		buc	2	
18	Cot din oțel Ø80, 45°		buc	2	
19	Cot din oțel Ø50, 45°		buc	4	
20	Flanșe din oțel Ø100		buc	5	
21	- / - / - / - / - / - / - Ø80		buc	6	
22	- / - / - / - / - / - / - Ø50		buc	5	
23	Pîlnie de vărsare Ø50		buc	1	
24	Cot din oțel Ø50, 90°		buc	1	
07 - 17 - A - 2 - TH.S					
Reparația capitală a sistemului de alimentare cu apă și îmbunătățirea condițiilor sanitare la grădinița de copii din s. Novosiolovca, r-nul Taraciia.					
Mod	Nr.pn	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data
Verificat	Sorocean I.				
Efectuat	Sorocean I.				
Turn de apă de la sonda arteziană nr. 609 Partea tehnologică					
Specificația					
"HIDROPROJECT" SRL or. Chișinău					
Etapa					
Coala					
Coli					
PE					
1					
1					
Nr. de inv. orig.					
Data și semnătura					
În schimb. Nr. de inv					





