План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).



Опора №1.3.7; №1.3.34; (ВЛИ-0,4кВ),
Анкерная

Список расходных материалов СИП-2			
№	Обозначение для заказа	Наименование	Количество
1	F 2007	Лента из нержавеющей стали	12 м
2	A 200	Скрепы для крепления лент	12 шт.
3	CA 1500	Кронштейн	2 шт.
4	PA-1500	Анкерный зажим	4 шт.
5	CSB	Кабельный ремешок	8 шт.

Ведомость существующих опор ВЛИ-0,4кВ (опоры на базе стойки СВ-95)

№ опор	Тип опор	Обозначение согласно ТП	Количество опор	Количество стоек СВ-95
№1.1.2; №1.3.1; №1.3.6; №1.3.7; №1.3.15; №1.3.33; №1.3.34;	Анкерная	А11	7 шт.	-
№1.1.14; №1.1.15; №1.1.16; №1.1.17; №1.1.18; №1.1.19; №1.1.20; №1.1.21; №1.3.2; №1.3.3; №1.3.4; №1.3.5; №1.3.8; №1.3.9; №1.3.10; №1.3.11; №1.3.12; №1.3.13; №1.3.14; №1.3.16; №1.3.17; №1.3.18; №1.3.19; №1.3.20; №1.3.21; №1.3.22; №1.3.23; №1.3.24; №1.3.25; №1.3.26; №1.3.27; №1.3.28; №1.3.29; №1.3.30; №1.3.31; №1.3.32; №1.3.35; №1.3.36; №1.3.37; №1.3.38;	Промежуточная	П11	40 шт.	-
№1; №1.1.1; №1.1.22; №1.2.17; №1.3.39;	Концевая-Анкерная	КА11	5 шт.	-
№1.2.1; №1.2.6;	Угловая-Анкерная	УА11	2 шт.	-

Semnătura, data

Înlocul N inv.

N inv. original

Изм.	Кол.уч	Лист	N. док.	Подп.	Дата	RFQ-17/1451/2-IEE-1			
						Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taraclia.			
						Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV	Стадия	Лист	Листов
							РП	23	
Гл. спец.		Cudreavteva L.			05.17	План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2017		
Разработал		Biber V.			05.17				