

Кабельный журнал проектируемых линии В/И-0,4кВ и В/Л-0,4кВ.

[illegible]

Таблица выбора сечения кабеля 0,4кВ

Исходные данные							Расчет											Выбран кабель							
№ линий (участка) по кабельному журналу							Нагрузка линии					По допустимому току			По допустимому отклонению				По отключающей способности			Количество кабелей, жил и сечение шт х мм2			
							P_R кВт	$\cos \varphi$	I_R норм. А	$P_{ав.}$ кВт	$I_{авар.}$ А	S_R тр-ра. кВА	Способ прокладки		нагрузки			напряжения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Н1	2,1	0,92	10,3	2,1	10,3	100	открыто	1,0	1,0	35,0	31,4	5,0	0,15	35,0	32	1,0	35,0	1х35+1х54,6	15,0	СИП-2	138				

[illegible]