

Aviz de verificare

Denumirea proiectului "Construirea rețelelor exterioare de canalizare și stației de epurare a apelor uzate n.s.Sculeni, com.Sculeni, r-ul Ungheni".

Adresa: s.Sculeni, com.Sculeni, r-ul Ungheni.

Compartimentele Construcții.

Desenele Planșele 1-8...2021/1407/29-SP4-CBA , 1-10...2021/1407/29-1-CBA , 2021/1407/29-2-CBA , 2021/1407/29-3-CBA , 2021/1407/29-4-CBA , 2021/1407/29-5-CBA , 2021/1407/29-6-CBA .

Beneficiar Primăria com.Sculeni.

Proiectant SRL "Boncom Proiect".

SP. Rebeja Ju. certificat nr.1640 din 15.06.2017

Exigentele esențiale: A,B,C,D,E,F,G

Date generale:

Certificat de urbanism nr.7 din 09.12.2021.

1. Poz.SP4. Stația de pompare principală a apelor uzate N4 prezintă o construcție din inele prefabricate din beton armat amplasate pe un suport de fund monolit din beton cl.B15 (C12/15) și acoperită cu un planșeu monolit din beton cl.B15 (C12/15);
2. Poz.1. Bazin de omogenizare-stocare și stație automată de pompare apă uzată prezintă un rezervor din beton armat monolit cl.B20,W4,F150 (C16/20), acoperit cu un planșeu monolit din beton cl.B20,W4,F150 (C16/20);
3. Poz.2. Platforma pentru modulul de echipamente prezintă un radier monolit din beton armat monolit cl.B20 (C16/20), amplasat pe un pat din pietriș compactat în sol;
4. Poz.3. Platforma pentru container operare prezintă un radier monolit din beton armat monolit cl.B20 (C16/20), amplasat pe un pat din pietriș compactat în sol;
5. Poz.4. Platforma pentru nisip prezintă o groapă de adâncime de 0,70m cu sistem de drenare a apelor pluviale;
6. Poz.5. Platforma pentru stație de transformare prezintă un radier monolit din beton armat monolit cl.B20 (C16/20), amplasat pe un pat din pietriș compactat în sol;
7. Poz.6. Platforma pentru generatorul diesel prezintă un radier monolit din beton armat monolit cl.B20 (C16/20), amplasat pe un pat din pietriș compactat în sol;

Obiecții asupra compartimentului rezistența în general nu sunt, proiectul fiind efectuat în conformitate cu normele în vigoare. În procesul verificării toate observațiile au fost discutate și înlăturate de către proiectant. Proiectul se recomandă pentru a fi înaintat spre obținerea autorizației de construire. Au fost verificate și stampilate 23 planșe.

