

AVIZ DE VERIFICARE

Denumirea proiectului: Clădire comercială

Adresa: mun.Ungheni, str. Naționala

Numărul cadastral: 9201104.467

Compartimentele: Soluții Arhitecturale; Soluții cromatice; Plan General; Soluții Constructive; Organizarea Lucrărilor de Construcție.

Beneficiar: IDOMUS COMPANY SRL

Arhitect-șef proiect: Dimitrov D. Certificat seria 2019-P Nr. 0305 din 21.08.2019

Inginer-șef proiect: Tuluc E. Certificat seria 2023-P Nr. 0961 din 01.03.2023

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F

1. Date generale:

Certificat de urbanism № 53 din 16.07.2024, mun. Ungheni, str. Naționala

Categoria clădirii II, grad de rezistență la foc III.

Seismicitatea de calcul a terenului și construcției 7 puncte.

Viteza vantului - 30 kg/m² /0,30 kPa/

Sarcina de zapada 50 kg/m² /0,50 kPa/A

Temperatura aerului exterior estimata -17 grade

Dimesiunile construcțiilor în axe: Clădire comercială 21.1m x 16.5 m

Regim pe verticala: Clădire comercială P+E+M

Construcția proiectată este o clădire cu doi nivele și mansarda

Fundații de bandă monolitică. Cadru de clădire din beton armat. Pereții sunt din panouri SIP. Acoperișul este realizat din panouri SIP.

Suprafața construită – 400 m².

Suprafața totală –1020 m².

2. Concluzii:

Documentația de proiect verificată corespunde actelor normative naționale și asigură criteriile de calitate în construcție.

Verificator _____



Verificator _____

